

Кривошанина П.П.
Тел: 8924 662 99 77.
Ромок Е.А.
Тел: 8965 994-08-07

=10345 = ЛИБУ 10 110 см. ШС.
Н.О. Тур. Ромок Е.А.

Начальнику ЯО филиала ПАО «ДЭК»
«Якутскэнергообит»
В. В. Ильиновой

Диспетчерская ЯТЭЦ 49-74-81

АКТ

ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАО «Якутскэнерго» к отопительному сезону 2021-2022 гг.

При осмотре технического состояния теплоиспользующих установок и тепловых сетей ЛИБУ 10 110 см ШС по ул. Ханьчурино 17
- Независимая схема подключения.

ВРУ - ЗКС

установлено:

1. Теплопотребляющие установки, узлы ввода (элеваторные, шайбовые), тепловые сети пригодны к эксплуатации. Опрессовка ВПУ произведена моушкетером 2021 г.
2. Произведена гидропневматическая промывка следующих систем отопления:
произведена в 2021 г.
3. Тип прибора учета тепловой энергии ВКТ-7
дата очередной госповерки 18.07.18.
- 3.1 Дата технического осмотра готовности к работе узла учета тепловой энергии _____
- 3.2 субабоненты тепловой энергии — " —
4. Тип прибора учета ГВС ВРУ. дата очередной госповерки _____
- 4.1 субабоненты ГВС — " —
5. Согласование с филиалом ПАО «ДЭК» «Якутскэнергообит» _____
Согласовано по 21.08.2021 13.08.21.

Дополнение _____

Подпись проверяющего инспектора ИТС ЯТЭЦ

Начальник инспекторской службы ЯТЭЦ

Подпись представителя абонента

[Подпись] (Лыков Н. Н.)
[Подпись] (Мошкетер А.)
[Подпись] (П. П. Кривошанина)
« 19 » августа 2021 г.