

= 10345. =

Попов Е.А.

Тел: 89679940307

Криосетиш ПП

Тел: 89246629977

МБУДО ЛОСМДС

Козин ВИ.

Начальнику ЯО филиала ПАО «ДЭК»
«Якутскэнергообит»
В. В. Ильиной

Диспетчерская ЯТЭЦ 49-74-81

АКТ

готовности объектов потребителей ПАО «Якутскэнерго» к отопительному сезону 2022-2023 гг.

При осмотре технического состояния теплоиспользующих установок и
тепловых сетей МБУДО ЛОСМДС по ул. Халтуринс 17/1

— ш. 4301 ВКОЛ

ВПУ - ЗВС

установлено:

- 1. Теплопотребляющие установки, узлы ввода (элеваторные, шайбовые), тепловые сети пригодны к эксплуатации. Опрессовка ВПУ произведена производственн 2022 г.
- 2. Произведена гидропневматическая промывка следующих систем отопления:

произведена в 2022 г.

- 3. Тип прибора учета тепловой энергии ВКМ-7
дата очередной госповерки 19.07.2022г.

3.1 Дата технического осмотра готовности к работе узла учета тепловой энергии 02.08.22г.

3.2 субабоненты тепловой энергии — x —

- 4. Тип прибора учета ГВС ВПУ дата очередной госповерки _____

4.1 субабоненты ГВС — " — " —

- 5. Согласование с филиалом ПАО «ДЭК» «Якутскэнергообит» _____

Согласовано по Эл. почте. 28.07.22

Дополнение _____

Подпись проверяющего инспектора ИТС ЯТЭЦ

[Подпись] (Лыков Н. Н.)

Начальник инспекторской службы ЯТЭЦ

[Подпись] Кудрявский ЮТ

Подпись представителя абонента

[Подпись] (Ильин Е.А.)

«19» августа 2022 г.

АКТ

проверки готовности к отопительному сезону 2022/2023 года

город Якутск

«17» август 2022 года

Комиссия, образованная распоряжением Окружной администрации города Якутска от «13» июля 2021 года № 1404, в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной заместителем главы городского округа «город Якутск» Кардашевским Е.Е. с «17» августа 2022 года по «___» _____ 2022 года

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 провела проверку готовности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детско – юношеская спортивная школа № 5

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта: МБУ ДО ДЮСШ №5 города Якутска

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии:

1. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность: от 04.08.2021 года

(акт/выписка)

2. выполнение плана ремонтных работ и程度 их выполнения: Выполнено

(выписка/выполнено)

3. Состояние тепловых сетей, в том числе в отношении потребителя тепловой энергии: Удовлетворительно

(удовлетворительно/неудовлетворительно)

4. состояние утепления здания (чердачные, чердачные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, в том числе индивидуальных тепловых пунктов: Удовлетворительно

(удовлетворительно/неудовлетворительно)

5. состояние трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, в пределах тепловых пунктов: Удовлетворительно

(удовлетворительно/неудовлетворительно)

6. наличие и работоспособность теплового оборудования, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии: есть в рабочем состоянии. Отсутствует

7. отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность),

теплоноситель: Способ управления БУ

8. наличие пломб на расчетных шиферах теплообменников: В наличии

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: Дом готов к запуску тепла

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: Готов к отопительному сезону

(готовность/неготовность к отопительному периоду)

Приложение к акту проверки готовности к новому периоду акт промывки, справка
готовности
(количество листов)

Председатель
комиссии: заместитель
Главы ГО город
Якутск
Заместитель
председателя
комиссии: первый
заместитель главный
инженер МКУ СЭГХ
Члены комиссии:



Кардашевский Е.Е

Дерябин С.П.

Попов Е.А

С актом проверки готовности ознакомлен _____
_____ акта получил:

« _____ » _____ 2022 г.

_____ (расшифровка подписи)

ПАСПОРТ
готовности к отопительному сезону 2022/2023 года


Выдан МБУ ДО ДЮСШ №5 ГО « город Якутск»

В отношении следующего объекта, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду: МБУ ДО ДЮСШ №5 г. Якутск ул.Халтурина 17/1

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 17.08.2022 г.

Заместитель главы

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned between the text 'Заместитель главы' and 'Кардашевский Е.Е.'.

Кардашевский Е.Е.